

Entzündliche Flüssigkeiten sicher lagern



Brennbare Flüssigkeiten bergen stets ein erhebliches Risiko für Brand und Explosion. Ihre Lagerung muss deshalb sicher, den Vorschriften entsprechend und unter Berücksichtigung des Umweltschutzes erfolgen.

	HANDLUNGS- BEDARF	ERLEDIGEN BIS	BEMERKUNGEN
☐ Werden brennbare Flüssigkeiten nur in zugelassenen, dicht schließenden und standsicheren Behältern gelagert?			
☐ Sind die Lagermengen auf den aktuellen Tages- oder Schichtbedarf begrenzt und überschreiten zulässige Höchstmengen nicht?			
☐ Werden größere Mengen in feuerfesten Sicherheitsschränken oder geeigneten Lagerräumen mit ausreichender Belüftung aufbewahrt?			
☐ Sind Auffangwannen oder andere Einrichtungen vorhanden, die eventuell austretende Flüssigkeiten sicher auffangen können?			
☐ Sind die Lagerorte frei von Zündquellen und werden diese wirksam vor Funkenbildung oder Flammen geschützt?			
☐ Werden Lagerbereiche entgegen Verkehrswegen, Flucht- und Rettungswegen sowie Sozialräumen so angeordnet, dass keine Gefährdung entsteht?			
☐ Findet eine regelmäßige Kontrolle und fachgerechte Wartung der Lagerbehälter und -einrichtungen statt?			
☐ Werden energiesparende und nachhaltige Lagerlösungen berücksichtigt und bevorzugt eingesetzt?			
☐			
☐			

ARBEITSBEREICH/-PLATZ:

BESPROCHEN MIT:

MÄNGEL GEMELDET AN:

PRÜFDATUM: